



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕД П И С А Н И Е

23 марта 2018 г.

г. Нальчик

№ 792-р ПЛ-Д/8.2
17 час.20 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
муниципального учреждения «Управление образования» Местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР
(ОГРН 1020700713450, ИНН 0710003623)**

Выдано: МУ «Управление образования» Местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР ИНН 0701004194

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку Мендохов Алим Арсенович –
государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору
за ГТС по КБР, Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно
распоряжения от 14.02.2018 № 792-рПЛ-Д/8.2, утвержденного заместителем
руководителя Б.Х. Бифовым, в присутствии:

Джаппуев Исмаил Ибрагимович – ответственный за электрохозяйство
выявлены и предписывается устранить следующие нарушения
требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской
Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования	Срок устранения нарушения

		которого нарушено или (и) не соблюдено	
1	2	3	4
1.	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП п.1.8.9	12.04.2018
2.	На внутренней стороне (дверцы) щитовой не нанесены надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание	ПТЭЭП п. 2.12.5	12.04.2018
3.	Ответственным за электрохозяйство не составлен график осмотров видимой части заземляющих устройств с занесением результатов в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п. 2.7.9	12.04.2018
4.	Не разработан и не утверждён руководителем организации перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПОТ п.8.1	12.04.2018
5.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора	ПТЭЭП п.1.4.28	12.04.2018
6.	Ответственным за эл. хозяйство не составлен годовой план (график) на ремонт основного оборудования электрооборудования	ПТЭЭП п.1.6.3	12.04.2018
7.	Установленное у Потребителя электрооборудование не обеспечено запасными частями	ПТЭЭП п.1.6.10	12.04.2018
8.	Отсутствует акт разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ресурсоснабжающей организацией (ПАО Рассети) и Потребителем	ПТЭЭП п.1.8.2	12.04.2018
9.	Изменение в электроустановке, выполненная в процессе эксплуатации не отражена на схеме за подписью ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п.1.8.3	12.04.2018
10.	Не проводится очистка светильников от грязи	ПТЭЭП п.2.12.12	12.04.2018
11.	В паспорт заземляющего устройство не внесено дата ввода в эксплуатацию	ПТЭЭП п.2.7.15	12.04.2018

12.	Отсутствует чертеж подземного вводного кабеля	ПТЭЭП п.1.8.2	12.04.2018
13.	Отсутствует журнал учета выдачи ключей и возврата ключей от электроустановки	ПТЭЭП п.1.8.9	12.04.2018
14.	Отсутствует журнал показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчика	ПТЭЭП п.1.8.9	12.04.2018
15.	Отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок	ПТЭЭП п.1.8.9	12.04.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу г. Нальчик, ул. П.М. Киримова 136 на имя начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР Кавказского управления Ростехнадзора С.Н. Пеганов по т/ф.(8662)91-31-70

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР



А.А. Мендохов

С предписанием проверки ознакомлен(а):

Атакуева Куржан Мамагэвна Руководитель

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» марта 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)